




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в г.
Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах
(Красноуфимский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области)
Советская ул., д. 13, г. Красноуфимск.
623300
Тел.: 8 (34394)5-05-06, Факс: 8 (34394)
7-59-43
E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Руководителю
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
"Бугальшская средняя общеобразовательная
школа", 623322, Свердловская обл.,
Красноуфимский район, с. Средний Бугальш.
Ленина ул., Д. 5, ОГРН 1026601229016 ИНН
6619007010
Мишкиной Татьяне Валентиновне

МАОУ "Бугальшская средняя
общеобразовательная школа", 623322,
Свердловская обл., Красноуфимский район, с.
Средний Бугальш. Ленина ул., Д. 5, ОГРН
1026601229016 ИНН 6619007010

Для информации:
Муниципальный отдел управления образованием
МО Красноуфимский округ, 623310,
Свердловская область, Красноуфимский район, с.
Криулино, ул. Совхозная, д.1А
mouo-kruf@mail.ru



Учетный № 66230041000106412376

Дата 06.06.2023 года карточки учета мероприятия в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

от 22.06.2023

№ 77/2023-224

При проведении обязательного профилактического визита 15.06.2023 г. в отношении
в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Бугальшская средняя
общеобразовательная школа", 623322, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Средний Бугальш, Ленина
ул., Д. 5, ОГРН 1026601229016 ИНН 6619007010

юридический адрес 623322, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Средний Бугальш, ЛЕНИНА УЛ., Д. 5
дата регистрации 18.10.2002
ИНН/ОГРН 6619007010 / 1026601229016

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул (623322, Свердловская обл.,
Красноуфимский район, с. Средний Бугальш, Ленина ул., 5)

рассмотрении представленных документов: Акта профилактического визита № 77/2023-224 от 22.06.2023 г. с
приложениями.

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить внутреннюю отделку (поверхность стен, полов, потолков) производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока (горячий цех, помещение для нарезки хлеба, моечная кухонной и столовой посуды, овощной цех, мясо-рыбный цех, складское помещение для хранения сыпучих и скоропортящихся продуктов, помещение для хранения уборочного инвентаря) выполненную из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, без дефектов и повреждений.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	03.06.2024
2.	В кабинете № 204 (4 отряд) обеспечить покрытие столов и стульев без дефектов и повреждений, выполненное из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	03.06.2024

3. На пищеблоке обеспечить использование кухонной посуды без дефектов и повреждений. выполненной из нержавеющей стали.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	03.06.2024
4. Оборудовать обеденный зал пищеблока мебелью без дефектов и повреждений покрытия, позволяющей проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3.	03.06.2024
5. Обеспечить пол в комнате для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств. туалете для мальчиков (2 этаж) без дефектов и повреждений, позволяющий проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	03.06.2024
6. В туалете для девочек (1 и 2 этаж), туалете для мальчиков (1 и 2 этаж), комнате для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств, спортивном зале обеспечить поверхность стен и потолков без дефектов и повреждений, позволяющую проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	03.06.2024
7. Обеспечить в туалете для девочек (1 и 2 этаж), туалете для мальчиков (1 и 2 этаж), комнате для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств. кабинете № 202 (2 отряд), кабинете № 204 (4 отряд), обеденном зале, производственных помещениях пищеблока (горячем цехе, помещении для нарезки хлеба, овощном цехе, мясо-рыбном цехе) конструкцию окон с возможностью проведения проветривания помещений в любое время года.	СП 2.4.3648-20	2.7.2.	03.06.2024
8. Остекление окон в туалете для девочек (1 и 2 этаж), туалете для мальчиков (1 и 2 этаж), комнате для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств выполнить из цельного стекла. Не допускать наличие трещин и иных нарушений целостности стекла. Чистку оконных стекол проводить по мере их загрязнения.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	03.06.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах. 623300, Свердловская область. г. Красноуфимск, Советская ул., д. 13. E-mail: mail_07@66.rosпотребнадзор.ru в срок до 03.06.2024 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2. документы, фотоматериалы, подтверждающие выполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

- должностное лицо – руководителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Бугалышская средняя общеобразовательная школа", 623322, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Средний Бугалыш, Ленина ул., Д. 5, ОГРН 1026601229016 ИНН 6619007010, Мишкину Татьяну Валентиновну;

- юридическое лицо - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Бугалышская средняя общеобразовательная школа", 623322, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Средний Бугалыш, Ленина ул., Д. 5, ОГРН 1026601229016 ИНН 6619007010.

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах



Кривошекова Татьяна Юрьевна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

Место выдачи предписания:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890589

Владелец Мишкина Татьяна Валентиновна

Действителен с 29.09.2023 по 28.09.2024